



קיבוץ חורשים 45865
טל': 03-9386300
פקס: 03-6333498
www.termokir.co.il



תאריך: 29/05/12

לכבוד
מ.א.ל.מ. מוצרי איכות לבניה מתקדמת בע"מ
מר עמרי תרשיש יעוץ טכני
חלוצי התעשייה 13
מפרץ חיפה 26294
פקס: 04-8416206

שלום רב,

הנדון: אישור יישום "הרבצה צמנטית" מתוצרת "תרמוקיר" ע"ג לוחות SHERA

הריני לאשר יישום "הרבצה צמנטית" מתוצרת "תרמוקיר" ע"ג הלוחות הנ"ל ללא צורך בחומר מקשר.

להלן דגשים ליישום:

- יש לערבב את ה"הרבצה צמנטית" במערבל חשמלי במשך כ- 5 דקות. לאחר המתנה של אותו פרק זמן, יש לבצע ערבול קצר נוסף, שלאחריו ה"הרבצה צמנטית" מוכנה לשימוש.
- יש למרוח שכבה דקה ומהודקת ע"ג הלוחות, לבצע מאלז' שיניים 8 מ"מ, ולהטביע רשת סיבי זכוכית במשקל 180-200 גרם וגודל עין 6X6 ולכסות ב"הרבצה צמנטית".
- יש ליישם ע"ג שכבת ה"הרבצה צמנטית" טיח חוץ מסוג "PT-2" מתוצרת "תרמוקיר", בעובי 5-10 מ"מ או טיח מסוג "P-2" מתוצרת "תרמוקיר" בעובי 10-20 מ"מ ועד 30 מ"מ בשתי שכבות.

יש לעבוד ע"פ התקנים הרלוונטיים, דפי מוצר והנחיות החברה
טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג מח' הדרכה לצורך קבלת הנחיות בשטח
מצ"ב דפי מוצר רלוונטיים

בברכה,

קלוד מיזן
יועץ טכני

העתקים:

ד"ר סמיון פריימוביץ-טכנולוג ראשי
יואל מושעי-מנהל אגף לקוחות וסחר
איציק ימין-מנהל ערוץ מגרשים
גבי ברדוגו-מנהל תיק לקוח